

番号	項目名	基準値	陸別地区 簡易水道	小利別地区 専用水道	銀河の森 専用水道
	[基準項目]				
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			
7	ヒ素その化合物	0.01mg/l以下			
8	六価クロムその化合物	0.05mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ml以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06		< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002		< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001		0.004
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.003		0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001		< 0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001		< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001		0.005
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.003		< 0.003
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001		0.001
30	プロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001		< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008		< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	1.8	5.1
39	カルシウム、マグネシウム	300mg/l以下			
40	蒸発残留物	500mg/l以下			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			
45	フェノール類	0.005mg/l以下			
46	有機物 (TOC)	3mg/l以下	0.3	0.1	0.4
47	PH値	5.8以上 8.6以上	6.9	7.6	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	[毎日検査項目]				
	色	ほとんど無色であること	異常なし	異常なし	異常なし
	濁り	ほとんど透明であること	異常なし	異常なし	異常なし
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	異常なし	異常なし	異常なし